

ANALYSERAPPORT
23687/11

 Nybrovejens Vandværk
 Nybrovejen 15
 3550 Slangerup
 David Ipsen

 Udskrevet: 19-04-2011
 Version: 1
 Udtaget: 07-04-2011 8.30
 Modtaget: 07-04-2011
 Påbegyndt: 07-04-2011
 Udtaget af: Lab./MB

Vand

Sagsnummer: Nybrovejens vandværk, Nybrovejen 15
Kunde: Nybrovejens Vandværk, Nybrovejen 15, 3550 Slangerup
Prøvested: Nybrovejens vandværk, Nybrovejen 15, DGU 192.604, 3550 Slangerup
 Nybrovejens vandværk, Nybrovejen 15

RESULTATER FOR PRØVE 23687/11

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
FELTMÅLINGER:	:		-
Temperatur ved prøveudtagning	9.6	°C	-
Iltindhold ved prøveudtagning	0.79	mg/l	-
LABORATORIEUNDERSØGELSER	:	-	-
Udseende/lugt	# gul		Lab
Kimtal ved 22 °C	8	Pr. ml	DS/EN ISO 6222
Kimtal ved 37 °C	1	Pr. ml	DS/EN ISO 6222
Coliforme bakterier	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Escherichia coli	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1
Ledningsevne	76	mS/m	DS 288
pH	7.2	pH	DS 287,AK.26
Ammonium, NH4+	0.131	mg/l	DS 224,MOD AK 165
Nitrit, NO2-	<0.0016	mg/l	DS 222,MOD AK 165
Nitrat, NO3-	0.081	mg/l	DS 222+223,MOD,AK165
Fluorid, F-	0.20	mg/l	DS 218,MOD
Jern, Fe	3.0	mg/l	SM 17udg,3120B
Mangan, Mn	0.11	mg/l	SM 17udg,3120B
Natrium, Na+	15	mg/l	SM 17udg,3120B
Kalium, K+	2.1	mg/l	SM 17udg,3120B
Calcium, Ca++	134	mg/l	SM 17udg,3120B
Magnesium, Mg++	9	mg/l	SM 17udg,3120B
Hydrogencarbonat, HCO3-	327	mg/l	DS 253
Sulfat, SO4--	88	mg/l	SM17udg.1989 4500
Inddampningsrest	503	mg/l	DS 204
Aggressiv kuldioxid, CO2	<2	mg/l	DS 236
Hydrogensulfid, H2S	<0.01	mg/l	DS 278
NVOC	2.7	mg/l	SM 17udg,5310 C
Total phosphor, P	0.025	mg/l	DS 292,MOD AK 165
Chlorid, Cl-	32	mg/l	DS/EN ISO 15682:2001
Bor, B	20	µg/l	SM 17udg,3120B
Arsen, As	0.28	µg/l	ICP/MS
Barium, Ba	59	µg/l	ICP/MS
Nikkel, Ni	4.1	µg/l	ICP/MS
Methan, CH4	0.02	mg/l	GC/FID/vand AK.65
Pesticider, vand pakke 1+2+4	i.p.		LC-GC/MS/SIM AK. 78
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK: 78
MCPA	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
2,4-D	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
DNOC	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Simazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Atrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Dinoseb	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Dichlobenil	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
4-Chlorprop (4-CPP)	# <0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Dicamba	# <0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78

2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP)	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Methabenzthiazuron	#	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Desisopropylatrazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Desethylatrazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Hydroxyatrazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Hydroxy-terbutylazin	#	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Terbutylazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)		<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
2,4,5-T	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Propyzamid	#	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Trifluralin	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Bentazon		<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Isoproturon		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Linuron		<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Pendimethalin		<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78
Diuron		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Metamitron		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Chloridazon		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Hexazinon		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Cyanazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Fluazifob-P-butyl		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Dimethoat		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
Desethylterbutylazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78
4-chlor-2-methylphenol	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158
2,4-dichlorphenol	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158
Pentachlorphenol	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158

KOMMENTARER

Ingen kommentar



Mikkel West-Nørager

Kopi sendt til: